DIE AARGAUISCHE
GEBÄUDEVERSICHERUNG

Bleichemattstrasse 12
Postfach, 5001 Aarau
Telefon 0848 836 800
die-agv.ch

Intervention

INTERVENTION

RICHTLINIE 4
Minimalausrüstung

Stand Juni 2019

Nachhaltig geschützt.

Inhaltsverzeichnis

1. Richtlinie 4 / Minimalausrüstung 3

1.1 Material für Orts- und Stützpunktfeuerwehren 3

1.1.1 Persönliche Ausrüstung 3

1.1.2 Rettungsmaterial 4

1.1.3 Löschmaterial 4

1.1.4 Atemschutz 5

1.1.5 Sanitätsabteilungsmaterial 5

1.1.6 Verkehrsabteilungsmaterial 6

1.1.7 Elektroabteilungsmaterial 6

1.1.8 Beleuchtungsmaterial 6

1.1.9 Technisches Hilfsmaterial 7

1.1.10 Kommunikation 7

1.2 Material für Betriebsfeuerwehren 8

1.2.1 Persönliche Ausrüstung 8

1.2.2 Rettungsmaterial 9

1.2.3 Löschmaterial 9

1.2.4 Atemschutz 10

1.2.5 Sanitätsabteilungsmaterial 10

1.2.6 Verkehrsabteilungsmaterial 10

1.2.7 Elektroabteilungsmaterial 11

1.2.8 Beleuchtungsmaterial 11

1.2.9 Technisches Hilfsmaterial 11

1.2.10 Kommunikation 12

1. Richtlinie 4 / Minimalausrüstung

1.1 Material für Orts- und Stützpunktfeuerwehren

1.1.1 Persönliche Ausrüstung

		Grössenklassen						
		I	II	III	IVA	IVB	IVC	IVS
Branddienst		Anzahl gemäss Richtlinie 3						
	Brandschutzjacke	33	43	53	63	73	83	83
	Brandschutzhose	33	43	53	63	73	83	83
	Feuerwehrstiefel	33	43	53	63	73	83	83
	Feuerwehrhelm mit Nackenschutz und Helmlampe	33	43	53	63	73	83	83
	Feuerwehrschutzhandschuhe	33	43	53	63	73	83	83
	Arbeitshandschuhe							83
	Bandschlinge mit Karabiner	33	43	53	63	73	83	83

Sanitätsdienst		Anzahl gemäss Richtlinie 3 Fall A (Fall B)						
	Arbeitsanzug	2 (2)	2 (4)	4 (6)	4 (8)	4 (8)	4 (8)	4 (8)
	Schuhe	2 (2)	2 (4)	4 (6)	4 (8)	4 (8)	4 (8)	4 (8)
	Schutzhelm	2 (2)	2 (4)	4 (6)	4 (8)	4 (8)	4 (8)	4 (8)
	Einweghandschuhe	2 (2)	2 (4)	4 (6)	4 (8)	4 (8)	4 (8)	4 (8)

Verkehrsdienst		Anzahl gemäss Richtlinie 3 Fall A (Fall B)						
	Arbeitsanzug (Klasse 3)	4 (10)	6 (12)	8 (14)	10 (16)	10 (16)	10 (16)	10 (16)
	Schuhe	4 (10)	6 (12)	8 (14)	10 (16)	10 (16)	10 (16)	10 (16)
	Kopfbedeckung (Sonnen- oder Regenschutz)	4 (10)	6 (12)	8 (14)	10 (16)	10 (16)	10 (16)	10 (16)

Elektrodienst		Anzahl gemäss Richtlinie 3 Fall A (Fall B)						
	Arbeitsanzug	0 (3)	0 (3)	0 (3)	0 (3)	0 (3)	0 (3)	0 (3)
	Schuhe	0 (3)	0 (3)	0 (3)	0 (3)	0 (3)	0 (3)	0 (3)
	Schutzhelm	0 (3)	0 (3)	0 (3)	0 (3)	0 (3)	0 (3)	0 (3)
	Arbeitshandschuhe	0 (3)	0 (3)	0 (3)	0 (3)	0 (3)	0 (3)	0 (3)

Westen								
	Warnweste (Klasse 2)	6	6	8	8	10	10	16
	Funktionsweste	1	1	2	2	3	3	4

1.1.2 Rettungsmaterial

		Grössenklassen						
		I	II	III	IVA	IVB	IVC	IVS
Leitern		* Inklusive Richtlinie 5						
	Anstellleiter oder Teleskopleiter	1	1	1	1	1	1	1
	Schiebeleiter oder Schiebeleiter mit Stützen (2x Rettungsseile 20m inkl. Karabiner)	1*	2*	2*	2*	2*	2*	2*
Tragehilfen								
	Stabile Tragehilfe	1	1	2	2	2	2	4
	Flexible Tragehilfe	1	1	2	2	2	2	4
Absturzsicherung		* Empfehlung						
	Absturzsicherungsset	2*	2*	2*	2*	2*	2*	4

1.1.3 Löschmaterial

		Grössenklassen						
		I	II	III	IVA	IVB	IVC	IVS
Schlauchmaterial		Zusätzlich zur Richtlinie 5						
	Transportleitung 75mm	300m	300m	300m	300m	300m	300m	300m
	Druckleitung 55mm	100m	100m	200m	200m	300m	300m	600m
	Druckleitung 40mm	100m	100m	150m	150m	200m	200m	400m
Teilstück								
	75 / 3x55	1	1	2	2	2	2	4
Wasserwerfer								
	2000 l/min							1
Hohlstrahlrohr								
	max. 150 l/min	4	4	6	6	8	8	10
	max. 300 l/min	2	2	2	2	4	4	6
	max. 500 l/min					2	2	4
Löschdecke								
	min. 100cm x 100cm	1	1	2	2	2	2	2
Hand-Feuerlöscher		Zusätzlich zur Richtlinie 5						
	CO2 min. 6kg	1	1	1	1	1	1	1
	Pulver min. 10kg	1	1	1	1	1	1	1
	Sprühschaum min. 9kg	1	1	1	1	1	1	1

		Grössenklassen						
		I	II	III	IVA	IVB	IVC	IVS
Schaum		Zusätzlich zur Richtlinie 5						
	Kombischaumrohr mit Zumischer Z 2	1	1	1	1	1	1	2
	Bidons mit Extrakt	4	4	4	4	4	4	4

1.1.4 Atemschutz

		Grössenklassen						
		I	II	III	IVA	IVB	IVC	IVS
		* Empfehlung						
	Pressluftatmer Komplett mit Flasche und Maske	4	7	9	9	12	15	18
	Langzeitatemschutzgeräte (Doppelflaschen) Komplett mit Flasche und Maske							7
	Pressluftflasche	4	7	9	9	12	15	18
	Ersatzmaske	2	3	3	3	3	5	5
	Prüfgerät	1	1	1	1	1	2	2
	Rettungsgerät	1	2	2	3	4	5	6
	Truppverbindungsseil	2	3	4	4	6	7	9
	Führungsleine 100m	2	3	4	4	6	7	9
	Truppüberwachung (inkl. Weste)	2	3	4	4	4	5	7
	Wärmebildkamera		1*	1*	1*	1*	1	3
	Explosimeter							2

1.1.5 Sanitätsabteilungsmaterial

		Grössenklassen						
		I	II	III	IVA	IVB	IVC	IVS
Notfallausrüstung		* Eigenes Ermessen						
	Sanitätstasche	1	1	1	1	1	1	2
	Defibrillator*							

Beatmungsausrüstung		* Empfehlung						
	Beatmungskoffer	1*	1*	1*	1*	1*	1*	2*

1.1.6 Verkehrsabteilungsmaterial

		Grössenklassen						
		I	II	III	IVA	IVB	IVC	IVS
Ausrüstung		*Anzahl gemäss Richtlinie 3 Fall A (Fall B) und Zusatz						
	Verkehrsdienst, Signalisation und Ausrüstung. Es muss so viel Verkehrsmaterial vorhanden sein, dass eine Hauptstrasse im Ortsgebiet selbständig umgeleitet werden kann.	1	1	1	1	2	2	2
	Stablampe mit Halter*	6 (12)	8 (14)	10 (16)	12 (18)	12 (18)	12 (18)	12 (18)
	Handschuhe für Verkehrszeichen-gabe*	6 (12)	8 (14)	10 (16)	12 (18)	12 (18)	12 (18)	12 (18)

1.1.7 Elektroabteilungsmaterial

		Grössenklassen						
		I	II	III	IVA	IVB	IVC	IVS
Schutzausrüstung								
	Hitzeschutzmantel (Stufe 2, >7kA)	1	1	1	1	1	1	2
	Schutz-Haube/Helm mit Spezialvisier 7kA	1	1	1	1	1	1	2
	Schalt-Handschuhe 7kA	1	1	1	1	1	1	2
Messgeräte								
	Spannungsprüfer CAT IV	1	1	1	1	1	1	2
Werkzeuge								
	Werkzeugtasche (vollisoliertes Werk-zeug)	1	1	1	1	1	1	2
Sicherung (Schutz gegen Wiedereinschaltung)								
	Vorhängeschloss	1	1	1	1	1	1	2
	Hinweisschild	1	1	1	1	1	1	2

1.1.8 Beleuchtungsmaterial

		Grössenklassen						
		I	II	III	IVA	IVB	IVC	IVS
Mobile Scheinwerfer min. 300W während 4 Std.								
	Akkubetriebener Scheinwerfer oder Betrieb mit Notstromaggregat	2	2	2	3	3	4	6
	Kabelrolle 33m / 230VAC	4	4	4	6	6	8	12

1.1.9 Technisches Hilfsmaterial

		Grössenklassen						
		I	II	III	IVA	IVB	IVC	IVS
Trennen								
	Motorkettensäge (inkl. Schutzausrüstung)		1	1	1	1	1	2
	Rettungssäge (inkl. Schutzausrüstung)		1	1	1	1	1	2
	Trennschleifer (inkl. Schutzausrüstung)							1
Sichern								
	Seilzugapparat komplett (1t)		1	1	1	1	1	1
Wasserwehr								
	Wassersauger	1	1	1	2	2	3	3
	Tauchpumpe	1	1	1	2	2	3	3
Schadendienst								
	Notbesteck (Dichtlanzen / Holzkeile)	1	1	1	1	1	1	2
	Ölbindematerial Land (Sack)	5	5	5	5	5	5	10
	Ölbindematerial Wasser (Tücher)	1	1	1	1	1	1	2

1.1.10 Kommunikation

		Grössenklassen						
		I	II	III	IVA	IVB	IVC	IVS
	Handfunkgerät	6	8	10	10	12	15	18
	Mobilgerät auf Fahrzeug (pro Fahrzeug)	1	1	1	1	1	1	1
	Fixstation (Magazin)		1	1	1	1	1	1

Legende:
IVS Stützpunktfeuerwehren A

Normen:
Es gelten für die einzelnen Positionen die entsprechenden Normen gemäss Kapitel 15 (Normen und Richtlinien) im Handbuch Materialdienst.

1.2 Material für Betriebsfeuerwehren

1.2.1 Persönliche Ausrüstung

		Stufen					
		I	II	III	IV	C-St	
Branddienst		Anzahl gemäss Richtlinie 3					
	Brandschutzjacke	15	24	36	50	50	
	Brandschutzhose	15	24	36	50	50	
	Feuerwehrstiefel	15	24	36	50	50	
	Feuerwehrhelm mit Nackenschutz und Helmlampe	15	24	36	50	50	
	Feuerwehrschutzhandschuhe	15	24	36	50	50	
	Arbeitshandschuhe						
	Bandschlinge mit Karabiner	15	24	36	50	50	
	Arbeitsanzug					50	

Sanitätsdienst (nach Betriebsrisiko)		Nach Betriebsrisiko					
	Arbeitsanzug						
	Schuhe						
	Schutzhelm						
	Einweghandschuhe						

Verkehrsdienst		Nach Betriebsrisiko					
	Arbeitsanzug (Klasse 3)						
	Schuhe						
	Kopfbedeckung (Sonnen- oder Regenschutz)						

Elektrodienst		Nach Betriebsrisiko					
	Arbeitsanzug						
	Schuhe						
	Schutzhelm						
	Arbeitshandschuhe						

Allgemein							
	Warnweste (Klasse 2)		2	4	6	8	
	Funktionsweste	1	1	2	2	3	

1.2.2 Rettungsmaterial

		Stufen					
		I	II	III	IV	C-St	
Leitern							
	Anstellleiter oder Teleskopleiter	1	1	1	1	1	
	Schiebeleiter oder Schiebeleiter mit Stützen (2x Rettungsseile 20m inkl. Karabiner)	1	1	1	1	1	
Tragehilfen							
	Stabile Tragehilfe	1	1	2	2	2	
	Flexible Tragehilfe	1	1	2	2	2	
Absturzsicherung							
	Absturzsicherungsset	2	2	2	2	2	

1.2.3 Löschmaterial

		Stufen						
		I	II	III	IV	C-St		
Schlauchmaterial		Zusätzlich zur Richtlinie 5						
	Transportleitung 75mm	200m	200m	200m	200m	200m		
	Druckleitung 55mm	100m	100m	200m	200m	200m		
	Druckleitung 40mm	100m	100m	200m	200m	200m		
Hydroschild								
	Nach Betriebsrisiko angepasst	1	1	1	2	2		
Wasserwerfer								
	2000 l/min			1	1	1		
Hohlstrahlrohr								
	max. 150 l/min	2	2	4	4	4		
	max. 300 l/min		2	2	2	4		
	max. 500 l/min					6		
Schaum		Zusätzlich zur Richtlinie 5						
	Kombischaumrohr mit Zumischer Z 2			1	1	2		
	Bidons mit Extrakt			4	4	4		

1.2.4 Atemschutz

		Stufen					
		I	II	III	IV	C-St	
	Pressluftatmer Komplett mit Flasche und Maske	4	7	9	12	12	
	Langzeitatemschutzgerät (Doppelflaschen) Komplett mit Flasche und Maske					6	
	Pressluftflasche	4	7	9	12	24	
	Ersatzmaske	2	3	3	3	5	
	Prüfgerät	1	1	1	1	2	
	Rettungsgerät	1	2	2	4	4	
	Truppverbindungsseil	2	3	4	6	6	
	Führungsleine 100m	2	3	4	6	6	
	Truppüberwachung (inkl. Weste)	2	3	3	4	4	
	Wärmebildkamera				1	1	
	Explosimeter					2	

1.2.5 Sanitätsabteilungsmaterial

		Stufen					
		I	II	III	IV	C-St	
Notfallausrüstung		Nach Betriebsrisiko					
	Sanitätstasche	1	1	1	1	1	
	Defibrillator						

Beatmungsausrüstung		Nach Betriebsrisiko					
	Beatmungskoffer	1	1	1	1	1	

1.2.6 Verkehrsabteilungsmaterial

		Stufen					
		I	II	III	IV	C-St	
Ausrüstung		Nach Betriebsrisiko					
	Verkehrsdienst, Signalisation und Ausrüstung. Es muss so viel Verkehrsmaterial vorhanden sein, dass eine Hauptstrasse im Ortsgebiet selbständig umgeleitet werden kann.						
	Stablampe mit Halter						
	Handschuhe für Verkehrszeichengabe						

1.2.7 Elektroabteilungsmaterial

		Stufen					
		I	II	III	IV	C-St	
Schutzausrüstung		Nach Betriebsrisiko					
	Hitzeschutzmantel (Stufe 2, >7kA)						
	Schutz-Haube/Helm mit Spezialvisier 7kA						
	Schalt-Handschuhe 7kA						

Messgeräte		Nach Betriebsrisiko					
	Spannungsprüfer CAT IV						

Werkzeuge		Nach Betriebsrisiko					
	Werkzeugtasche (vollisoliertes Werkzeug)						

-

Sicherung (Schutz gegen Wiedereinschaltung)		Nach Betriebsrisiko					
	Vorhängeschloss						
	Hinweisschilder						

1.2.8 Beleuchtungsmaterial

		Stufen					
		I	II	III	IV	C-St	
Mobile Scheinwerfer min. 300W während 4 Std.							
	Akkubetriebener Scheinwerfer oder Betrieb mit Notstromaggregat	2	2	2	2	2	
	Kabelrolle 33m / 230VAC	2	2	4	4	4	
	Handscheinwerfer Ex				4	4	

1.2.9 Technisches Hilfsmaterial

		Stufen					
		I	II	III	IV	C-St	
Trennen							
	Motorkettensäge (inkl. Schutzausrüstung)			1	1	1	
	Rettungssäge (inkl. Schutzausrüstung)			1	1	1	
	Trennschleifer (inkl. Schutzausrüstung)					1	

		Stufen					
		I	II	III	IV	C-St	
Sichern							
	Seilzugapparat komplett (1t)		1	1	1	1	

Wasserwehr							
	Wassersauger	1	1	1	1	1	
	Tauchpumpe			1	1	1	

Schadendienst							
	Notbesteck (Dichtlanze / Holzkeil)	1	1	1	1	1	
	Ölbindematerial Land (Sack)	5	5	5	5	5	
	Ölbindematerial Wasser (Tücher)			1	1	1	

1.2.10 Kommunikation

		Stufen					
		I	II	III	IV	C-St	
		* Nur wenn ein Fahrzeug vorhanden					
	Handfunkgerät	6	8	10	12	12	
	Mobilgerät auf Fahrzeug (pro Fahrzeug)	1*	1	1	1	1	
	Fixstation (Magazin)			1	1	1	

Legende:

Stufe I	Betriebslöschgruppe
Stufe II	Kleine Betriebsfeuerwehr
Stufe III	Mittlere Betriebsfeuerwehr
Stufe IV	Grosse Betriebsfeuerwehr
Stufe C-St	Chemiewehr-Stützpunkt

Normen:

Es gelten für die einzelnen Positionen die entsprechenden Normen gemäss Kapitel 15 (Normen und Richtlinien) im Handbuch Materialdienst.

Oder die weiterführenden Regelungen in den Betrieben.